

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ51.В.00433
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374144
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Плэйн Кемикалз".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Айская, д. 76. e-mail: info@plainchem.ru.
ОГРН: 1140280027700. Телефон +7 347 294 04 05, факс +7 347 294 04 05.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Плэйн Кемикалз".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Айская, д. 76. e-mail: info@plainchem.ru.
ОГРН: 1140280027700. Телефон +7 347 294 04 05, факс +7 347 294 04 05.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 643-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система для жестких пенополиуретанов торговой марки «РенаPlain», плотностью от 20 до 100 кг/куб.м,

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
изготовленная по ТУ 2254-001-26794629-2014.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

приложение: табл. 3, 27

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, п.2,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3909 50 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 512Р-14 от 29.07.2014 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г.
Класс пожарной опасности КМ5: группа горючести-Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости-В2 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности-Д3 по ГОСТ 12.1.044-84, п.4.18, группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-84, п.4.20.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) производства от 17.05.2014 г.

Акт № 47ТР/П-14 о результатах анализа состояния

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2014 по 10.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев
А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев
А.Е. Лебедев